

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ДО ОЩИНСКИ СЪВЕТ
гр.Белене

ОБЩИНА - БЕЛЕНЕ

Вх. № 98-00-431

Дата 19.10. 2025.г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

НЧ „Виделина 1897“ с.Деков с Председател Красимир Кирилов
НЧ „Развитие 1921“ с.Татари с Председател Нелка Андреева
НЧ „Напредък 1903“ с.Петокладенци с Председател Софка Петкова
НЧ „Изгрев 1927“ с.Кулина вода с Председател Стефка Шанкулова
НЧ „Възраждане 1924“ с.Бяла вода с Председател Петър Петров

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

При направената проверка от РСПБЗН гр.Белене на основание чл.125 ал.1 т.1 от ЗМВР в читалищата на Община Белене, бяха издадени предписания на всяко читалище съобразно нуждите на съответния обект да отговори на изискванията на закона.

Необходимо е да се извърши оглед от оторизирана фирма и се предприемат необходимите действия за изпълнения на разпорежданията. Задачата е непосилна за читалищата и се обръщаме към вас с молба да ни съдействате и отпуснете необходимата сума, така, че читалищата да продължат да работят и да изпълняват своята дейност.

Прилагаме следните документи:

1. Разпореждане №ПР-ПБзн.ПЛ2-2-10 с.Деков
2. Разпореждане №ПР-ПБзн.ПЛ2-2-7 с.Татари
3. Разпореждане №ПР-ПБзн.ПЛ2-2-6 с.Петокладенци
4. Разпореждане №ПР-ПБзн.ПЛ2-2-11 с.Кулина вода
5. Заявление от с.Бяла вода

Пояснение – Салона на НЧ “ Възраждане 1924” с. Бяла вода е затворен за ползване с Разпореждане на РСПБЗН гр. Белене. Читалището изпълни всички изисквания на Разпореждането и започна процедура по отварянето на салона. В отговора на РСПБЗН гр. Белене бе обяснено, че има нови изисквания, които са описани в Заявлението, което прилагаме в приложените документи.

Надяваме се, че ще отговорите положително на нашите нужди, за да могат читалищата в общината да продължат да бъдат притегателен център за живущите в селата.

С УВАЖЕНИЕ:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН“ – ПЛЕВЕН

РАЙОННА СЛУЖБА „ПБЗН“ - БЕЛЕНЕ

ДО
КРАСИМИР КИРИЛОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НЧ „ВИДЕЛИНА – 1897“
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 5
С. ДЕКОВ, ОБЩ. БЕЛЕНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ № ПР-ПБЗН-ПЛ2-2-10

Днес 05.05.2025 г. подписаният инспектор Анатоли Любенов Минчев – инспектор V ст. служител от РСПБЗН гр. Белене съставих настоящото разпореждане, във връзка с извършена на 05.05.2025 г. проверка на основание чл. 125, ал.1, т.1 от ЗМВР в обект: НЧ „Виделина - 1897“, пл. „Възраждане“ № 5, с. Деков, общ. Белене.

При проверката беше констатирано следното:

1. Вратите на евакуационните изходи по пътища за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните евакуационни изходи и по маршрутите за над 100 човека, не са изпълнени с брави тип „антипаник“, в нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2, т.4 на Наредба №81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г.) във връзка с изискванията на чл.43, ал.2 на Наредба №13-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 29 Октомври 2024г.);
2. В зрителната зала на обекта, дървените елементи на сцената не отговарят на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън", в нарушение на изискванията на чл. 27, ал. 1 на Наредба №81213-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;
3. Завесите и драпериите на сцената не отговарят на изискванията по отношение на поведението им при горене за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация", в нарушение на изискванията на чл. 27, ал.2, т.4 на Наредба №81213-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;

За отстраняване на несъответствията с изискванията за пожарна безопасност,
на основание чл. 125, ал. 1, т. 4 от ЗМВР,

РАЗПОРЕЖДАМ:

№ по ред	Описание на мероприятията, нормативно основание	Срок за изпълнение
1.	Вратите на евакуационните изходи по пътища за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните евакуационни изходи и по маршрутите за над 100 човека, да се изпълнят с брави тип „антипаник“, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, във връзка с изискванията на чл. 43, ал. 2 на Наредба №1з-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.	31.03.2026 г.
2.	Дървените елементи на сцената да се обработят с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън", съобразно изискванията на чл. 27, ал. 1 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;	31.03.2026 г.
3.	Завесите и драпериите на сцената да се обработят с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията по отношение на поведението им при горене - за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация", съобразно изискванията на чл. 27, ал. 2, т. 4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;	31.03.2026 г.

Настоящото разпореждане се състави в два еднообразни екземпляра по един за ръководителя или собственика на обекта за изпълнение и един за съответния орган, осъществяващ държавния противопожарен контрол.

Разпореждането може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган Началника на РСПБЗН гр. Белене при РДПБЗН гр. Плевен чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

Разпореждането може да се оспори и по съдебен ред, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. Плевен в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административно-наказателна отговорност по чл. 260 ЗМВР.

СЪСТАВИТЕЛ: инспектор Анатоли Любенов Минчев - ...

ПОЛУЧАТЕЛ: Кръстьян Минчев

ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ: 05.05.2025.

Вх. №

/вписва се вх. или рег. № в деловодството/

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН“ – ПЛЕВЕН

РАЙОННА СЛУЖБА „ПБЗН“ - БЕЛЕНЕ

ДО
НЕЛКА АНДРЕЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НЧ „РАЗВИТИЕ – 1921“
УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ № 57
С. ТАТАРИ, ОБЩ. БЕЛЕНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ № ПР-ПБЗН-ПЛ2-2-7

Днес 28.04.2025 г. подписаният инспектор Анатоли Любенов Минчев – инспектор V ст. служител от РСПБЗН гр. Белене съставих настоящото разпореждане, във връзка с извършена на 28.04.2025 г. проверка на основание чл. 125, ал.1, т.1 от ЗМВР в обект: НЧ „Развитие - 1921“, ул. „Георги Димитров“ № 57, с. Татари, общ. Белене.

При проверката беше констатирано следното:

1. Вратите на евакуационните изходи по пътища за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните евакуационни изходи и по маршрутите за над 100 човека, не са изпълнени с брави тип „антипаник“, в нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2, т.4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите (Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г.), във връзка с изискванията на чл.43, ал.2 на Наредба №1з-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 29 Октомври 2024г.);

2. В зрителната зала на обекта, дървените елементи на сцената не отговарят на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън", в нарушение на изискванията на чл. 27, ал. 1 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;

3. Завесите и драпериите на сцената не отговарят на изискванията по отношение на поведението им при горене за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация", в нарушение на изискванията на чл. 27, ал.2, т.4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;

За отстраняване на несъответствията с изискванията за пожарна безопасност,
на основание чл. 125, ал. 1, т. 4 от ЗМВР,

РАЗПОРЕЖДАМ:

№ по ред	Описание на мероприятията, нормативно основание	Срок за изпълнение
1.	Вратите на евакуационните изходи по пътища за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните евакуационни изходи и по маршрутите за над 100 човека, да се изпълнят с брави тип „антипаник“, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, във връзка с изискванията на чл. 43, ал. 2 на Наредба №1з-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.	31.03.2026 г.
2.	Дървените елементи на сцената да се обработят с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън", съобразно изискванията на чл. 27, ал. 1 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;	31.03.2026 г.
3.	Завесите и драпериите на сцената да се обработят с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията по отношение на поведението им при горене - за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация", съобразно изискванията на чл. 27, ал. 2, т. 4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;	31.03.2026 г.

Настоящото разпореждане се състави в два еднообразни екземпляра по един за ръководителя или собственика на обекта за изпълнение и един за съответния орган, осъществяващ държавния противопожарен контрол.

Разпореждането може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган - Началника на РСПБЗН гр. Белене при РДПБЗН гр. Плевен чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

Разпореждането може да се оспори и по съдебен ред, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. Плевен в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административно-наказателна отговорност по чл. 260 ЗМВР.

СЪСТАВИТЕЛ: инспектор Анатоли Любенов Минчев - ..

ПОЛУЧАТЕЛ: И. Андреев

ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ: 28.04.2025 г.

Вх. № 4 / 28.04.2025
/вписва се вх. или рег. № в деловодството/

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН“ – ПЛЕВЕН
РАЙОННА СЛУЖБА „ПБЗН“ - БЕЛЕНЕ

ДО
СОФКА ПЕТКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НЧ „НАПРЕДЪК – 1903“
УЛ. „ОСЪМ“ № 2А
С. ПЕТОКЛАДЕНЦИ, ОБЩ. БЕЛЕНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ № ПР-ПБЗН-ПЛ2-2-6

Днес 28.04.2025 г. подписаният инспектор Анатоли Любенов Минчев – инспектор V ст. служител от РСПБЗН гр. Белене съставих настоящото разпореждане, във връзка с извършена на 28.04.2025 г. проверка на основание чл. 125, ал.1, т.1 от ЗМВР в обект: НЧ „Напредък 1903“ с.Петокладенци, ул. „Осъм“ № 2А.

При проверката беше констатирано следното:

1. Вратите на евакуационните изходи по пътища за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните евакуационни изходи и по маршрутите за над 100 човека, не са изпълнени с брави тип „антипаник“, в нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2, т.4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., попр. ДВ. бр.105 от 17 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г.), във връзка с изискванията на чл.43, ал.2 на Наредба №1з-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 29 Октомври 2024г.);

2. В зрителната зала на обекта, дървените елементи на сцената не отговарят на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1. Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън", в нарушение на изискванията на чл. 27, ал. 1 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;

3. Завесите и драпериите на сцената не отговарят на изискванията по отношение на поведението им при горене за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстилни продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация", в нарушение на изискванията на чл. 27, ал.2, т.4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;

За отстраняване на несъответствията с изискванията за пожарна безопасност,
на основание чл. 125, ал. 1, т. 4 от ЗМВР,

РАЗПОРЕЖДАМ:

№ по ред	Описание на мероприятията, нормативно основание	Срок за изпълнение
1.	Вратите на евакуационните изходи по пътища за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните евакуационни изходи и по маршрутите за над 100 човека, да се изпълнят с брави тип „антипаник“, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2, т.4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, във връзка с изискванията на чл.43, ал.2 на Наредба №1з-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.	31.03.2026 г.
2.	Дървените елементи на сцената да се обработят с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън", съобразно изискванията на чл. 27, ал. 1 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;	31.03.2026 г.
3.	Завесите и драпериите на сцената да се обработят с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията по отношение на поведението им при горене - за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация", съобразно изискванията на чл. 27, ал. 2, т. 4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;	31.03.2026 г.

Настоящото разпореждане се състави в два еднообразни екземпляра по един за ръководителя или собственика на обекта за изпълнение и един за съответния орган, осъществяващ държавния противопожарен контрол.

Разпореждането може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган - Началника на РСПБЗН гр. Белене при РДПБЗН гр. Плевен чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

Разпореждането може да се оспори и по съдебен ред, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд - гр. Плевен в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административно-наказателна отговорност по чл. 250 ЗМВР.

СЪСТАВИТЕЛ: инспектор Анатоли Любенов Минчев -

ПОЛУЧАТЕЛ: Софка Петрова

ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ: 18.04.2025г.

Вх. №

(вписва се вх. или рег. № в деловодството)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН“ – ПЛЕВЕН
РАЙОННА СЛУЖБА „ПБЗН“ – БЕЛЕНЕ

ДО
СТЕФКА ШАНКОЛОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НЧ „ИЗГРЕВ - 1927“
УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ № 45
С. КУЛИНА ВОДА, ОБЩ. БЕЛЕНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ № ПР-ПБЗН-ПЛ2-2-11

Днес 07.05.2025 г. подписаният инспектор Анатоли Любенов Минчев – инспектор V ст. служител от РСПБЗН гр. Белене съставих настоящото разпореждане, във връзка с извършена на 07.05.2025 г. проверка на основание чл. 125, ал.1, т.1 от ЗМВР в обект: НЧ „Изгрев - 1927“, ул. „Георги Димитров“ №45, с. Кулина вода, общ. Белене.

При проверката беше констатирано следното:

1. Вратите на евакуационните изходи по типа за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните евакуационни изходи и по маршрутите за над 100 човека, не са изпълнени с брави тип „ангиланик“, и нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2, т.4 на Наредба №81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г.), във връзка с изискванията на чл.43, ал.2 на Наредба №13-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 29 Октомври 2024г.);
2. В зрителната зала на обекта, дървените елементи на сцената не отговарят на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1. Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън", в нарушение на изискванията на чл. 27, ал. 1 на Наредба №81213-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;
3. Завесите и драпериите на сцената не отговарят на изискванията по отношение на поведението им при горене за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстилни продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация", в нарушение на изискванията на чл. 27, ал.2, т.4 на Наредба №81213-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;

За отстраняване на несъответствията с изискванията за пожарна безопасност,
на основание чл. 125, ал. 1, т. 4 от ЗМВР,

РАЗПОРЕЖДАМ:

№ по ред	Описание на мероприятията, нормативно основание	Срок за изпълнение
1.	Вратите на евакуационните изходи по пътища за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните евакуационни изходи и по маршрутите за над 100 човека, да се изпълнят с брави тип „антипаник“, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2, т.4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, във връзка с изискванията на чл.43, ал.2 на Наредба №1з-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.	31.03.2026 г.
2.	Дървените елементи на сцената да се обработят с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част I: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън", съобразно изискванията на чл. 27, ал. 1 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.	31.03.2026 г.
3.	Завесите и драпериите на сцената да се обработят с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията по отношение на поведението им при горене - за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация", съобразно изискванията на чл. 27, ал. 2, т. 4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.	31.03.2026 г.

Настоящото разпореждане се състави в два еднообразни екземпляра по един за ръководителя или собственика на обекта за изпълнение и един за съответния орган, осъществяващ държавния противопожарен контрол.

Разпореждането може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган Началника на РСПБЗН гр. Белене при РДПБЗН гр. Плевен чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

Разпореждането може да се оспори и по съдебен ред, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. Плевен в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административно-наказателна отговорност по чл. 260 ЗМВР.

СЪСТАВИТЕЛ: инспектор Анатоли Любенов Минчев -

ПОЛУЧАТЕЛ: Снежка М. Черкезова

ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ: 04.05.2025 г.

Вх. №

/описва се по или рег. № в деловодството/

ДО
МИЛЕН ДУЛЕВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
ГР. БЕЛЕНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от Петър Симеонов Петров – Председател ЧН на НЧ „Възраждане 1924“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДУЛЕВ,

Уведомяваме Ви, че на 13.01.2003 г. в резултата от извършена проверка на НЧ „Възраждане - 1924“, с. Бяла вода, общ. Белене, служител от РСПБЗН Белене е съставил Акт за установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност, във връзка със следните нарушения в обекта:

- няма монтирано евакуационно осветление съгласно чл. 770 от Наредба №2 (ПСТН);
- в сградата няма уреди за пожарогасене;
- вътрешните пожарни кранове не работят;
- вратите на входа се отварят навътре в противоречие с чл. 168 от Наредба №2 (ПСТН);

Въз основа на Акта е издадена заповед №333/11.02.2003 г. от директора на РДВР-Плевен, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 268 от ЗМВР - спиране експлоатацията на зрителната зала на обекта. Принудителната административна мярка е приведена в изпълнение с Протокол, с който председателя на НЧ „Възраждане - 1924“, с. Бяла вода е уведомен за начина на привеждане на заповедта и за наказателната отговорност при възобновяване на дейността и използването, както и внасянето на отстранените пожароопасни материали, уреди, машини и съоръжения без разрешение на органа, издал заповедта. Отмяната на наложената ПАМ се извършва след отстраняване на установените нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност от органа който я е наложил по реда на чл. 25, ал.11 и 12 на Наредба № 81213-882 от 25.11.2014г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

Към настоящия момент горецитираните нарушения са отстранени, като за отмяна на наложената ПАМ (пускане в експлоатация на зрителната зала) трябва да бъдат изпълнени допълнително и следните мерки за пожарна безопасност:

- Дървените елементи на сцената да се обработят с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън", съобразно изискванията на чл. 27, ал. 1 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО;

- Завесите и драпериите на сцената да се обработят с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията по отношение на поведението им при горене - за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация", съобразно изискванията на чл. 27, ал. 2, т. 4 на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

Ще се радваме да уважите нашето заявление, за да може и в следващите 100 годишни читалището да продължи да съществува за да бъде съхранена българската духовност и традиция.

10.07.2025г.

с.Бяла вода

С уважение:



Петър Петров - Председател ЧН

1-16 17. Анон.
Г-М. Н. Терзи
13.03.16г.

ЛИСА - 88" ЕООД комплексна пожарна заш
Гр.Плевен ул."Г.М.Димитров" 107 _____ 0877156051

До Кмета на общ.Белене



ОФЕРТА

Относно защита на дървени и текстилни изделия с цел достигане на изисквания се клас по реакция на огън съгласно Наредба № 81213-647/01.10.14г. за НЧ с.Бяла вода;с.Кулина вода;с.Татари;с.Петокладенци и с.Деков.

По зададени от Вас измерени количества,предлагаме следните цени:

Дървен под - 385м.кв. *8,40евро/кв.м. 3234евро.

Завеси 930кв.м. * 7,85 - 7379евро..

Общо : 10613евро/цената е крайна/.

След завършването на импрегнацията и обмазването се издават съответни протоколи и се прилагат съответните сертификати и декларации.

Издава се Акт обр.19 ,в който се описват действително обработените количества и цени.-Офертата е валидна за срок от 20 дни.

12.03.2026г.

Изготвил:.....

/инж.А.Александров/