

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ
НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ



София 1618
бул. „Овча купел“ № 2В
тел: 02/9077-476,478;
е-mail: sla_mv_psbft@abv.bg

Сертификат за акредитация
рег. № 214 ЛП/23.12.2020, вад.до 23.12.2024.
Издаден от ИА БСА, съгласно
БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ № 219-М/24.06.2022г.
от извършено микробиологично изпитване

- 1. Продукт: вода минерална от водозточник – сондаж Р1х, нмв Белене, водна проба, взета на 21.06. в 9:00 часа, гр.Белене,
- 1 бр.х 1,0 л /стъкло/
- 2. Заявители: „Сдружение Българска асоциация по подземни води“, гр.София, ул. „Хемус“ № 72
- 3. Дата на получаване на образците в лабораторията: 21.06.2022 г.
- 4. Период на изпитване на пробата: 21.06. – 24.06.2022 г
- 5. Резултати от изпитването:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Методи за изпитване на показателя	Резултати от изпитването	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	4	5	6
	Определене на брой на жизнеспособните микроорганизми*	КОЕ/мл	БДС EN ISO 6222	40 10	20 5
1.	– при 22°С за 72 часа			33	0
2.	– при 37°С за 48 часа			33	0
3.	Колиформи и	КОЕ/250ml	БДС EN ISO 9308-1/ А1	0	0
4.	Ешерихия коли	КОЕ/250ml	БДС EN ISO 7899-2	0	0
5.	Ентерококи (фекални стрептококи)	КОЕ/250ml	БДС EN ISO 16266	0	0
6.	Псеудомонас аеругиноза	НВЧ/100ml	БДС EN 26461 -1	0	0
7.	Сульфитредуциращи клоостридии				

ПРОТОКОЛ № 219- М/ 24.06.2022г.

ФК 7.8-1Б

Лист 2

Всичко листове 2

Забележка I: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на СЛАМВ.

Забележка II: Условията на околната среда по време на изпитване са прямо изискванията на стандартите.

Забележка III: СЛАМВ не носи отговорност за коректността на пробовземането и условията на съхранение на пробите до постъпването им в лабораторията

Забележка IV: Отговорност за резултатите носи специалният извършил анализа.

* Показателят не се определя при бутилирани трапезни, изворни, минерални води след 12 ч.

Извършил анализа:

/ доц.д-р Л. Чипилска, дм /

Ръководител лаборатория:

/инж. Ир. Бурнаска/

